

## РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов  
«    »      2022 г.

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин  
«12» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ № ИД-77/22 от 12.05.2022 г.

по продлению срока действия Акта приёмки от 08.06.2006 № 1  
и дополнению

Срок действия с 12.05.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 12.05.2027 г.

## ОБОРУДОВАНИЕ

Ограничители перенапряжений нелинейные, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:

- ОПН-П для классов напряжений 3-35 кВ - в соответствии с ТУ 3414-001-56227313-2006 (изм.2)
- ОПН-П и ОПНН-П для классов напряжений 110-750 кВ в соответствии с ТУ 3414-002-56227313-2006 (изм.5)

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Завод энергозащитных устройств»  
(АО «ЗЭУ»), 194214, г. Санкт-Петербург, проспект Ярославский, д. 78, Литера А, помещение 6-Н, офис 7)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Завод энергозащитных устройств»  
(АО «ЗЭУ»), 188688, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесколово, ул Зеленая, д.2)

## СООТВЕТСТВУЮТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

## РЕКОМЕНДУЮТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов настоящего протокола без разрешения  
ПАО «Россети»